



За допомогою DIP-перемикача SA1 встановлюється адреса (в бінарному коді) кожного з блоків вимірювання температури під'єднаних до лінії інтерфейсу RS-485. Джемпер J4 повинен бути замкнений на останньому блоці під'єднаному до кабельної лінії інтерфейсу RS-485.

					116.00.000-01 E5			
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата	Блок вимірювання температури БИТ -12 Д -24. Схема підключення	Лім.	Маса	Масштаб
Розробив		Шарапов С.М.		08.22 р				
Перевірів		Бенюх В.В.		08.22 р		Аркуш	Аркушів 1	
					Додаток №1 до паспорта 116.00.000 ПС			
					ТОВ ІВК «ТЭМИКС»			