



Джампери J3-J7 повинні бути розімкнені на етапі первинної наладки системи термометрії та застосовуються при необхідності в процесі узгодження лінії інтерфейсу RS-485.

186.00.000 E5								
Зм.	Арк.	№ документа	Підпис	Дата	Розгалужувач -повторювач інтерфейсу РПИ -4. Схема підключення			
					Лім.	Маса	Масштаб	
					Аркуш	Аркушів 1		
					ТОВ ІВК «ТЭМИКС»			